

RİSK ANALİZİ FORMU
(SITE BASED RISK ASSESSMENT FORM)

Şantiye Adı / Site Name:			Analizi Yapanlar / Analyzer :				Tarih/Date			Sayı/No	
Aktivite ve Tehlike (Activity & Hazard)	Kimler Zarar Görebilir? (Who are in Danger)	Mevcut Önlemler (Recent Precautions)	Risk Derecesi: Kontrol <u>Yokken</u> (Risk Scorer: Without Control) Şiddet (S)*Olasılık(P)= Risk(R)			Alınacak İlave Önlemler; (New Precautions)	Aktivite Sorumlusu ve/ Tamamlama tarihi Due date& (Person Responsible For Controlling the Activity)	Risk Derecesi: Kontrol <u>Varken</u> (Risk Score:With control) Şiddet (S)*Olasılık(P)= Risk(R)		Risk en az mı? (Risk a.L.a.r.p.?)	
ELEKTRİK TESİSATI	PERSONEL	1/SENE ÖLÇÜM YAPILDI.	4	1	4	TESİSATIN YILDA 1 DEFA EHLİYETLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN KONTROL VE BAKIMA TABİ TUTULMASI.		4	1	4	DÜŞÜK
YILDIRIM ÇARPMASI	PERSONEL	PARATONER MEVCUT .	5	2	10	BİR YILI GEÇMEYEN SÜRELER İÇERİSİNDE EHLİYETLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDANKONTROL EDİLMESİ.		5	1	5	DÜŞÜK
ALARM CİHAZI	PERSONEL	PERSONEL BİLGİLİ ACİL DURDURMA BUTONU MEVCUT.	5	2	10	CİHAZIN HER GÜN TEST EDİLMESİ		5	1	5	DÜŞÜK
AŞIRI DOLUM	TANKER ŞÖFÖRÜ, POMPACI	ŞAMANDRA SİSTEMİ POMPACININ GÖZLEMİ	5	2	10	KAÇAK TESPİTİ, PORTATİF DEDEKTÖR AŞIRI DOLUM YAPMA İKAZ LEVHASI		5	1	5	DÜŞÜK
DİSPENSER HORTUMU	POMPACI	DOLUM KOLU HAREKETİ (KAPLİN) MEVCUT	4	1	4	%100 PAMUKLU GİYSİ KULLANILMALI(POMPACI)		4	1	4	DÜŞÜK
STATİK ELEKTRİK MAŞASI	POMPACI, ARAÇ SAHİBİ	EĞİTİMLİ PERSONEL	5	2	10	DENETİM (GİZLİ VEYA AÇIK) ARTIRILMASI		5	1	5	DÜŞÜK
KAÇAK OLUŞMASI PATLAMASI	PERSONEL, ÇEVREDEKİ İNSANLAR	DEDEKTÖR MEVCUT PATLAMA TAHLİYE VANASI	5	2	10	KIVILCIM ÇIKARMAYAN ALET KULLANIMI , PATLAYICILARA ULAŞMA GÜVENLİĞİ		5	1	5	DÜŞÜK
ARAÇ ÇARPMASI	ARAÇ SAHİBİ POMPACI	KORUGAN VAR	3	2	6	HIZ SINIR LEVHASI HIZ AZALTICI TÜMSEK (GİRİŞE)		3	1	3	DÜŞÜK